

NR 100/09
Firma :

Telefon :
Fax :

Data maj 13 , 2009
wystawienia:

Stron: 2

Dotyczy: Instalacji wentylacyjnej do linii spawalniczych

Od : Marcin Rams
Firma : Kirchhoff Polska Assembly
Sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul.
Nobla 3

Telefon : +48 32 3381 630
Fax : +48 32 3381 612

e-mail: m.rams@kirchhoff.pl

kom: 663744831

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty techniczno-handlowej na zaprojektowanie , wykonanie i uruchomienie stanowiskowego systemu odciągowo – filtracyjnego dla spawalniczych dymów powstających w procesie zrobotyzowanego spawania w gniazdach produkcyjnych.

Założenia techniczne instalacji wentylacyjnej do linii spawalniczej do zespołu belki poprzecznej deski rozdzielczej

- sumaryczna wydajność całej instalacji odciągowo – filtracyjnej dla procesu spawalniczego: 24000 m³/h (w tym odciągi z części spawalniczych 6x2250m³/h, odciągi z części operatorskich 6x750m³/h, odciągi z karuzel do schładzania elementów 6x500m³/h, odciągi z samonośnym ramieniem odciągowym 6x500m³/h)
- odciąg dymu realizowany jest z obudowy cel oraz stanowisk karuzel, samonośnych ramion;
- spawanie MIG/MAG stali „czarnej” metodą „CMT” (cold metal transfer);
- pierwszy etap to dostawa i montaż docelowego dla całego systemu zespołu wentylatora z odpowiednim układem sterowania;
- pełna filtracja odciągniętych zanieczyszczeń pyłowych i dymowych w zespole filtracyjnym;
- zastosowanie falownika w układzie sterowania wentylatora;
- zastosowanie układu ochrony p.-poż. i/lub ograniczenia skutków pożaru;
- wykonanie systemu zabezpieczenia (napyłania) jednostek filtracyjnych;
- układ „zima/lato” w układzie wentylacji z automatyką przełączania;

1

Konto bankowe:

PKO BP SA O/Tarnobrzeg
89 1020 4913 0000 9702 0055 1994

Kapitał zakładowy: 25.000.000 PLN
KRS: 0000192802
REGON Oddział 1: 831367272-00021
REGON Oddział 2: 831367272-00039
NIP: 817-19-49-962

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy

Zarząd:

Ryszard Muzyczka
Janusz Soboń



- 100% powietrza zawracane na halę w zimie – jeżeli nie to dodatkowo uwzględnić system – układ uzupełniający bilans powietrza i temperatury;
- lokalizacja we wskazanym miejscu na zewnątrz hali;

Dodatkowo oferta powinna zawierać :

- poziom hałasu wytwarzanego przez instalację w odległości 1m, 10m i 25m od niej;
- warunki gwarancyjne na zamontowane urządzenia;
- gwarancję bezpłatnego dla użytkownika usunięcia szkód w przypadku pożaru instalacji;
- częstotliwość i koszt przeglądów serwisowych (np umowa serwisowa) ;
- częstotliwość i koszt wymiany wkładów filtracyjnych (gwarancja ceny wkładów) ;
- rodzaj zużycie i koszt środka zabezpieczającego (napylanego) jednostki filtracyjne;
- pełny zakres prac montażowych z uruchomieniem urządzeń i szkoleniem personelu;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej;
- dostarczenie certyfikatów i deklaracji zgodności na zastosowane urządzenia;
- dostarczenie innych wymaganych prawem protokołów ;
- termin realizacji 15.07.2009 ;
- harmonogram realizacji;
- ważność oferty min. 3 miesiące
- warunki płatności w trzech etapach (20% , 40% , 40%);

Termin składania ofert 25.05.2009

Decyzja o wyborze dostawcy będzie podjęta w czerwcu 2009

Przy wyborze oferty przyjmujemy następujące kryteria:

- Spełnienie wymaganych założeń technicznych
- Gwarancja usunięcia szkód w przypadku pożaru instalacji
- Okres gwarancji – 24 miesiące
- Najniższy gwarantowany poziom hałasu generowanego przez instalację – najlepsze spełnienie wymagań środowiskowych
- Koszt eksploatacji rocznej
- Koszt budowy instalacji – inwestycji



Powyższe zapytanie zamieszczono na stronie internetowej Kirchhoff Polska Assembly : <http://www.kirchhoff.pl/pobierz.html>

Konto bankowe:

PKO BP SA O/Tarnobrzeg
89 1020 4913 0000 9702 0055 1994

Kapitał zakładowy: 25.000.000 PLN
KRS: 0000192802
REGON Oddział 1: 831367272-00021
REGON Oddział 2: 831367272-00039
NIP: 817-19-49-962

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy

Zarząd:

Ryszard Muzyczka
Janusz Soboń

